

Государственное Бюджетное Учреждение Новосибирской области
" Управление ветеринарии Усть-Тарковского района Новосибирской области
Испытательная лаборатория. Номер записи в реестре аккредитованных лиц
№ RA.RU.21ПЦ96

632160, Новосибирская область, с. Усть-Тарка, ул. Дзержинского 27В, тел. (38372) 22



Утверждаю
Руководитель ИЛ

Медведева О.С.

Протокол испытаний № 02-717-718/717-718 от 15.04.2024

Наименование образца испытаний: Вода питьевая \ Вода питьевая, вода питьевая
принадлежащего: МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЩЕРБАКОВСКОЕ ЖИЛИЩНО -
КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО", ИНН: 5416103990, 632165, Российская Федерация, Новосибирская обл., Усть-
Тарковский район, с. Щербаки, Кооперативная ул., д. Д.2
заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЩЕРБАКОВСКОЕ ЖИЛИЩНО -
КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО", ИНН: 5416103990, 632165, Российская Федерация, Новосибирская обл., Усть-
Тарковский район, с. Щербаки, Кооперативная ул., д. Д.2
основание для проведения лабораторных исследований: по заявке
дата документа основания: 11.04.2024
место отбора проб: Российская Федерация, Новосибирская обл., Усть-Тарковский район, с. Угуй, д. Черниговка
акт отбора проб: № 02-717-718 от 11.04.2024 г.
№ сейф-пакета: -
дата и время отбора проб: 11.04.2024 12:05
отбор проб произвел: Ветеринарный лаборант ИЛ ГБУ НСО "Управление ветеринарии Усть-Тарковского района
НСО" Кунц О.О.
в присутствии: директора Лапова К.Н.
НД, регламентирующий правила отбора: ГОСТ 31942-2012
производство: МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЩЕРБАКОВСКОЕ ЖИЛИЩНО -
КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО", ИНН: 5416103990, 632165, Российская Федерация, Новосибирская обл., Усть-
Тарковский район, с. Щербаки, Кооперативная ул., д. Д.2
дата изготовления: 11.04.2024
вид упаковки доставленного образца: банка стеклянная стерильная
состояние образца: удовлетворительно
объем пробы: 1 литр
количество проб: 2 пробы
дата поступления: 11.04.2024 13:00
даты проведения испытаний: 11.04.2024 - 15.04.2024
фактический адрес места осуществления деятельности: ГБУ НСО "Управление ветеринарии Усть-Тарковского
района НСО" Испытательная лаборатория. Новосибирская область, с. Усть-Тарка, ул. Дзержинского 27В.
на соответствие требованиям: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания.
Результаты испытаний:

Образец: 1 - 717

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Результат испытаний	Погрешность (неопределенность)	Норматив	НД на метод испытаний
Микробиологические показатели						
1	Мезофильные бактерии (ОМЧ)	КОЕ/см ³	21	-	не более 50	МУК 4.2.3963-23 - Бактериологические методы исследования воды, 5
2	Общие колиформные бактерии (ОКБ)	см ³	не обнаружено	-	не обнаружено в 100 см ³	МУК 4.2.3963-23 - Бактериологические методы исследования воды, 6.7
3	Сульфитредуцирующие клостридии	КОЕ спор/20 см ³	не обнаружено	-	не обнаружено в 20 см ³	МУК 4.2.3963-23 - Бактериологические методы исследования воды, 12

Образец: 2 - 718

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Результат испытаний	Погрешность (неопределенность)	Норматив	НД на метод испытаний
Микробиологические показатели						
1	Мезофильные бактерии (ОМЧ)	КОЕ/см ³	21	-	не более 50	МУК 4.2.3963-23 - Бактериологические методы исследования воды, 5
2	Общие колиформные бактерии (ОКБ)	см ³	не обнаружено	-	не обнаружено в 100 см ³	МУК 4.2.3963-23 - Бактериологические методы исследования воды, 6.7

Протокол № 02-717-718/717-718 от 15.04.2024

Содержимое протокола передано на хранение в архив ИЛ ГБУ НСО "Управление ветеринарии Усть-Тарковского района НСО" Кунц О.О.